СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.Н.00009/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Тольяттинский кабельный завод» (ООО «ТКЗ»).
Место нахождения: 445043, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Северная, дом 111, помещение 299.
ОГРН 1176313022764. Телефон: +78482249009, адрес электронной почты: sales@farial.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Тольяттинский кабельный завод» (ООО «ТКЗ»).
Место нахождения: 445043, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Северная, дом 111, помещение 299. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445043, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Северная, дом 111, строение 1.
ОГРН 1176313022764

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, дом 12, корпус 2, строение 14, этаж 2, помещение I комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи симметричные, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, с медными токопроводящими жилами, с числом пар жил от 2 до 100, номинальным диаметром 0,52 мм, на номинальное напряжение до 145 В, с полипропиленовой изоляцией, экранированные и неэкранированные, в наружной оболочке из поливинилхлоридного пластиката, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения категории 5е, марок U/UTP Cat 5e PVC нг(A)-LSLTx, F/UTP Cat 5e PVC нг(A)-LSLTx, выпускаемые по ТУ ФСК-003-2018 «Симметричные кабели связи для цифровых систем передачи. Технические условия» от 20.03.2018. Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.32.13.159
код ТН ВЭД: 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункты 5.3, 5.4, 5.9
Показатели пожарной опасности согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк № 007522).
Класс пожарной опасности согласно таблице 2 ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.1.2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол испытаний № 01 сд/к-2026 от 30.03.2026 г., выданный Испытательным центром "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость" (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: РОСС RU.0001.21МЭ70). Акт анализа состояния производства № 01-ДС/09-02/26 от 12.02.2026, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: № РОСС RU.0001.11ПБ68.
Схема сертификации: 1с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. Срок службы – не менее 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.03.2026 по 30.03.2031

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации — **Н.М. Грецкий**

М.П.

Эксперт — **А.В. Цидилов**

007521

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ RU C-RU.ПБ68.Н.00009/26
Приложение №1

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение нормативных документов, а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012	«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	пункт 5.3. Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П1б в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012
ГОСТ 31565-2012	«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	пункт 5.4. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012
ГОСТ 31565-2012	«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	пункт 5.9. Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации) **Н.М. Грецкий**

М.П.

Эксперт **А.В. Цидилов**

007522