СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.086.Н.00599** 038981

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Тольяттинский кабельный завод» (ООО «ТКЗ»). Место нахождения: 445043, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Северная, дом 111, помещение 299. ОГРН 1176313022764. Телефон: +78482249009, адрес электронной почты: sales@farial.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Тольяттинский кабельный завод» (ООО «ТКЗ»). Место нахождения: 445043, Россия, Самарская область, город Тольятти, улица Северная, дом 111, помещение 299. ОГРН 1176313022764. Телефон: +78482249009, адрес электронной почты: sales@farial.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия)

Орган по сертификации «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, РОССИЯ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: РОССИЯ, Московская область, муниципальный округ Чехов, город Чехов, Симферопольское ш., д.2, комната № 30, факс: +7(495)150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетенции) № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 от 07.12.2017.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабели связи симметричные, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с 4 парами медных токопроводящих жил, номинальным номинальным диаметром от 0.51 до 0.64 мм, на номинальное напряжение до 145 В, категории 6А, с полиэтиленовой изоляцией, в наружной оболочке из поливинилхлоридного пластиката, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: U/FTP Cat 6A PVC нг(A)-LS, S/FTP Cat 6A PVC нг(A)-LS, выпускаемые по ТУ ФСК-005-2023 «Симметричные кабели связи для цифровых систем передачи. Технические условия» от 12.05.2023. Серийный выпуск

код ОКПД2: 27.32.13.159

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункты 5.1, 5.3, 5.4, 5.6. Показатели пожарной опасности согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк № 010568). Класс пожарной опасности согласно таблице 2 ГОСТ 31565: П1б.8.2.2.2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокола испытаний № 01 сд/к-2026 от 02.10.2026, выданный ИЦ ООО «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», свидетельство об аккредитации (подтверждении компетенции) № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018. Акт о результатах анализа состояния производства № 467 сд/э/ап от 07.08.2026, выдан Органом по сертификации «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», свидетельство об аккредитации (подтверждении компетенции) № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 от 07.12.2017.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.НК.В.00404/26, срок действия с 24.09.2026 по 23.09.2031, выданный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр электротехнических испытаний», уникальный номер записи в РАЛ: RA.RU11НК50. ТУ ФСК-005-2023 «Симметричные кабели связи для цифровых систем передачи. Технические условия» от 12.05.2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **06.10.2026** по **05.10.2031**

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Д.А. Тарунтаев (И.О. Фамилия)

Эксперт-аудитор — подпись — А.А. Болдырева (И.О. Фамилия)

*Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМИ «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.нсопб.рф

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-294.

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.086.Н.00599** 010568

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение №1

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение нормативных документов, а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012	«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	пункт 5.3. Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П1б в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012.
ГОСТ 31565-2012	«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	пункт 5.4. Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012.
ГОСТ 31565-2012	«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	пункт 5.6. Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) - 2 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012.

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — Д.А. Тарунтаев (И.О. Фамилия)

Эксперт-аудитор — подпись — А.А. Болдырева (И.О. Фамилия)

ООО "НПО "НЕОПРИНТ", г. Всеволожск, 2023г., "В". Зак. №СП-172.